

附件 3-2

校外培训机构教室（教学场所）采光和照明抽检结果表

（疾控机构填报）



单位名称	抽检项目检测结果（是否合格；如不合格，请分析并填写不合格原因）										
	检测结果	直接天然采光	采光系数	窗地面积比	照度平均值	采光方向	防眩光措施	室内表面反射比	装设人工照明	课桌面照度	黑板照度
惠州大亚湾 新星教育培 训中心	不合格		28.0%， 合格	1:3，合格		双侧，合 格	有，合格	0.730，合格	有，合格	507，合格	268，不合格， 不低于 500lx
惠州大亚湾 高博教育培 训中心	合格		68.0%， 合格	1:2，合格		双侧，合 格	有，合格	0.720，合格	有，合格	464，合格	502，合格

注：采光测量方法按 GB/T5699 执行，照明测量方法按 GB/T5700 执行。

填表人：连泽铭 联系电话：5581886 审核人：李子欢

附件 3-1



托幼机构教室（教学场所）采光和照明抽检结果表

（疾控机构填报）

单位名称	检测结果	抽检项目检测结果（是否合格；如不合格，请分析并填写不合格原因）									
		直接天然采光	采光系数	窗地面积比	照度平均值	采光方向	防眩光措施	室内表面反射比	装设人工照明	课桌面照度	黑板照度
西区蓝天幼儿园	不合格	是，合格	3.0%，合格	0.49，合格	254，不合格 （不低于3001X）						
澳头艺雅幼儿园	合格	是，合格	4.0%，合格	0.39，合格	338，合格						
澳头德馨幼儿园	合格	是，合格	7.0%，合格	0.15，合格	1121，合格						
霞涌新蕾幼儿园	合格	是，合格	28.0%，合格	0.17，合格	395，合格						

霞涌中心 幼儿园	合格	是，合格	10.0%，合格	0.22，合格	444，合格						
-------------	----	------	----------	---------	--------	--	--	--	--	--	--

注：采光测量方法按 GB/T5699 执行，照明测量方法按 GB/T5700 执行。

填表人：连泽铭联系电话：5581886 审核人：李子欢